

GEMEENTE SCHERPENZEEL

Gemeenteraad

Technische Vraag¹

(Verordening Ambtelijke Bijstand)

Raad Agendapunt Onderwerp	20-10-2022 (Opinieronde) 5 Bedrijventerrein Stationsweg
VVD 17/10	
Vraag 1	<p>De provincie Gelderland geeft aan dat er een algeheel verbod geldt voor werkzaamheden op 4 meter beneden het maaiveld, omdat op die diepte de beschermende kleilaag zit. Voor de loods voor Modiform is een diepte van 8-10 meter nodig vanwege de hoogte boven het maaiveld.</p> <p>Door de gemeente wordt aangenomen dat de provincie de formele reactie gaat aanpassen, omdat uit onderzoek blijkt de kleilaag in de praktijk dieper ligt.</p> <p>A) Is die bijgestelde reactie van de provincie er al?</p> <p>B) Zo nee, wanneer wordt die verwacht?</p> <p>C) Als de provincie vasthoudt aan maximaal 4 meter diep, betekent dat dan dat de loods 6 meter extra boven het maaiveld zal uitsteken?</p>
Antwoord 1 18-10-2022	De provincie heeft per mail van 19 september aangegeven akkoord te gaan met het verdiept bouwen. Uit het sonderingsrapport is gebleken, dat de kleilaag in tact blijft.

¹ Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om:

- a. feitelijke informatie van geringe omvang;
- b. inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn.

De vragen worden door de griffie z.s.m. doorgezet naar afdelingshoofd (en ambtenaar).

De vragen worden bij de griffie ingediend en in iBabs geplaatst (tenzij de auteur aangeeft dit niet te wensen).