

Vragen Zonnepark Willemsoord:

Vraag: *Bouwhoogtes van de installaties*

Afbeelding 1:



De zonnepanelen ten zuiden van de Ronde Blesse hebben een bouwhoogte van 1,45 meter en de bouwhoogte van de zonnepalen ten noorden van de Ronde Blesse hebben een bouwhoogte van 1,80 meter. Alle transformatorhuisjes hebben een bouwhoogte van 2,10 meter. Ter beveiliging wordt een omheining met een hoogte van 2 meter geplaatst om elke veldopstelling.

Vraag: *Wat het effect is het van geluid van de snelweg op de installaties?*

Er kan bij een lage hoek van de zonnepanelen een klein bodemeffect optreden van enkele tienden van dB (0,2 - 0,5) t.o.v. het huidige weiland (zachte bodem). Dat verschil is zo goed als niet waarneembaar. Wil de bewoner het precies weten dan zal een volledig akoestisch onderzoek met rekenmethode II nodig zijn.

Vraag: *Veiligheid "Brand van transformatoren".*

Het plan is voorgelegd aan veiligheidsregio IJsselland op het gebied van brandveiligheid en deze heeft het plan van een positief advies voorzien met de twee volgende voorwaarden:

- Op de tekening staan werkpaden t.b.v. de brandweer aangegeven. Deze paden moeten minimaal geschikt zijn voor motorvoertuigen met een massa van tenminste 14.600 kilogram;
- Het zonnepark wordt afgesloten d.m.v. hekken. Om de brandweer toegang te verlenen tot het park adviseren wij om een sleutelkuis te plaatsen nabij het toegangshek. Locatiebepaling in overleg met de brandweer. Deze sleutelkuis is te bestellen bij Jansen Mastermate te Zwolle, type hekmodel Steenwijkerland.

Deze voorwaarden worden opgenomen in de omgevingsvergunning.

Vraag: *Verkeer Rond de Blesse/tijdelijke bouwoprit*

In de ruimtelijke onderbouwing is een beheerparagraaf opgenomen. Hierin wordt aangegeven hoe het beheer en onderhoud van het park wordt uitgevoerd. De aantal verkeersbewegingen zal niet toenemen ten opzichte van een reguliere agrarisch gebruik van het terrein. De panelen zelf behoeven niet veel onderhoud.