

Schriftelijke vragen

ex artikel 40 van het Reglement van Orde gemeenteraad Twenterand, gericht aan het college c.q. de burgemeester.

Fractie: CDA

Onderwerp: Asbestcementhoudende waterleidingen in de gemeente Twenterand

Datum: 3-aug-2017

Beantwoording: schriftelijk

Over de gestelde vragen heeft overleg plaats gevonden met Vitens. Vitens is de waterleidingmaatschappij die het drinkwater in Twenterand verzorgt en de drinkwaterleidingen in de gemeente beheert en onderhoudt.

Vraag 1:

Waarom heeft Vitens geen gestructureerd plan van aanpak ten aanzien van gestructureerd vervangen van asbesthoudende leidingen.

Antwoord

Vitens heeft aangegeven dat zij jaarlijks 60 miljoen euro in het drinkwaterleidingnet investeert. Daarbij vervangt zij drinkwaterleidingen gestructureerd indien de waterleidingen daaraan toe zijn. Dit gebeurt op basis van een weging van verschillende factoren; zoals bijvoorbeeld de ligging, de aard van de bodem, de levensduur van het materiaal en eventuele storingsgevoeligheid van de leiding. De leidingen zijn van diverse materialen, zoals PVC, beton, gietijzer, polyethyleen en zo ook asbestcement. Bij het vervangen van leidingen wordt vaak aansluiting gezocht bij gemeentelijke herinrichtingsplannen voor straten en wegen en bij werkzaamheden van andere nutsbedrijven. Aan het vervangen van asbestcementleidingen wordt niet bij voorbaat een hogere prioriteit gegeven.

Asbestcementleidingen vormen geen enkel gevaar voor de volksgezondheid, zo blijkt uit diverse onderzoeken van het RIVM, de WHO en KWR. Asbest is alleen schadelijk bij inademing van de stof. Bij deze leidingen zijn de deeltjes gefixeerd in cement en bovendien ligt de leiding onder de grond en is deze nat. De aard van het materiaal is dan ook geen aanleiding om deze te vervangen. De storingsgevoeligheid weegt echter wel mee.

Vitens heeft wel inzichtelijk waar de leidingen van het bedrijf liggen en welke van asbest zijn. Deze informatie is echter uit veiligheidsoverwegingen niet beschikbaar.

Vraag 2

Op welke termijn kunnen de bewoners van de 4^e Blokweg te Vroomshoop vervanging verwachten aangaande de asbesthoudende waterleidingbuizen.

Antwoord

Vitens heeft ons aangegeven dat vervanging van de desbetreffende leiding gepland staat voor de tweede helft van 2018.

Vraag 3

Op welke wijze gaat het college met Vitens afspraken maken over een open communicatie over de aanwezige risico's van asbestcementhoudende waterleidingen richting de inwoners van Twenterand? Om zodoende onrust en misverstanden te voorkomen bij de burger?

Antwoord

Het gesprek met Vitens heeft het volgende opgeleverd:

- het artikel over de verschillende soorten waterleidingen (waaronder asbestcementleidingen) heeft Vitens teruggeplaatst op haar website.
- Vitens heeft de 22 huishoudens aan de 4^e Blokweg per brief meegedeeld dat er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid is en heeft haar excuses aangeboden voor de leidingbreuken van de afgelopen jaren en dat de leiding in 2018 vervangen wordt.
- Vitens heeft op de website van de gemeente Twenterand en in gemeentcontact een bericht geplaatst dat er geen enkel gevaar is voor de volksgezondheid van asbestcement leidingen.

Vraag 4

Wanneer gaat het college de gemeenteraad een terugkoppeling geven over de resultaten van deze gesprekken?

Antwoord

De resultaten van de gesprekken met Vitens zijn onder 1 tot en met 3 vermeld.

Vraag 5

Hoe gaat het college Vitens er op wijzen dat zij als werkgever verplicht zijn er op toe te zien dat medewerkers van Vitens werken volgens de geldende veiligheidsregels met betrekking tot asbestverwerking?

Dit ter bescherming van de medewerkers en omwonenden bij het vervangen van asbesthoudende leiding.

Antwoord

De medewerkers van Vitens werken volgens strenge uitvoeringsvoorschriften zoals opgesteld n.a.v. het arbobesluit 2009.

http://www.asbestwerkplan.nl/files/veilig%20werken%20met%20asbestleidingen_webversie.pdf

Omdat de asbest vezels gebonden zijn in het cement en de leidingen nat zijn valt het werken met asbestcementbuizen niet onder het Asbestverwijderingsbesluit, dat voorschriften geeft voor het slopen van asbest in bijvoorbeeld woningen.