

Nr.: 2024 03 en datum ontvangst: 1 maart 2024

Keuze:

Aan het dagelijks bestuur van Waterschap Vechtstromen*

Onderwerp: AZC Albergen en capaciteit RWZI

Ondergetekende stelt het dagelijks bestuur/de voorzitter* van Waterschap Vechtstromen de volgende vragen:

1. Herkent u het geschetste beeld in de toelichting ?
2. Zo ja, hoe hangt de vlag er dan bij? Is er een inderdaad een significant capaciteitsgebrek bij onderhavige rwzi? Wat is de precieze aard en omvang van de problemen op dit moment en in de komende jaren voor wat betreft de goede werking, kwaliteit en capaciteit van de rwzi.
3. En welke gevolgen zijn er voor de huidige en toekomstige bedrijven- en woninguitbreidingsplannen die op onderhavige rwzi zijn aangewezen?
4. Hoeveel woningen kan de rwzi vanaf heden nog aan? En hoeveel IE kan er nog bij, voordat de rwzi aan haar maximum zit?
5. Als de rwzi idd haar maximum heeft bereikt, welke maatregelen zijn er dan allemaal precies mogelijk om die capaciteit te vergroten op de korte en middellange termijn?

Gelet op urgentie graag zo spoedig mogelijk antwoord.

Toelichting:

Uit berichten van de media vernemen wij dat er problemen zouden zijn met de capaciteit van de rwzi in Tubbergen. De bouw van nieuwe woningen, die op deze rwzi in Tubbergen aangesloten gaan worden, zou niet meer mogelijk zodra de asielzoekeropvang in Albergen op deze rwzi eerder aangesloten gaat worden. Er zouden problemen spelen met het riool. Dat zou niet geschikt zijn om het afvalwater van de nieuwe bewoners en de groep medewerkers aan te kunnen. Tot gevolg hebbende dat nieuw te bouwen woningen voor Twentenaren voor vele jaren niet meer op de rwzi aangesloten kunnen worden wegens capaciteitsgebrek. In het voormalige hotel worden minimaal 165 IE gerealiseerd met personeel erbij komt dat op 185 IE. Het betreft huisvesting van vluchtelingen maar ook statushouders.

Ik wens graag schriftelijk antwoord

Namens fractie BBB
Rolf Woolderink

BEANTWOORDING

Aan: de heer R.E. Woolderink

Cc: algemeen bestuur waterschap Vechtstromen

Van: dagelijks bestuur waterschap Vechtstromen (portefeuillehouder Wilbert Siebring , ambtelijk contact via bestuursondersteuning@vechtstromen.nl)

Datum: 20 maart 2024

Betreft: beantwoording schriftelijke vraag AB (ex art 40 RvO)

Onderwerp: AZC Albergen en capaciteit RWZI

Vraag 1

Herkent u het geschetste beeld in de toelichting?

Antwoord

Nee, wij herkennen het geschetste beeld in de toelichting niet. Het afvalwater afkomstig van het toekomstige AZC Albergen, wordt behandeld in de rwzi Vissedijk in Almelo. Deze rwzi heeft voldoende capaciteit om de extra vervuilingseenheden te verwerken, die voortkomen uit ontwikkelingen in Albergen.

De rwzi Tubbergen wordt de aankomende jaren vernieuwd. Om toekomstbestendig te zijn is in overleg met de gemeente geprognosticeerd hoeveel afvalwater de aankomende jaren verwacht kan worden. De rwzi wordt ontworpen op deze toekomstige hoeveelheid afvalwater. Zie ook het antwoord op vraag 4.

Vraag 2

Zo ja, hoe hangt de vlag er dan bij? Is er een inderdaad een significant capaciteitsgebrek bij onderhavige rwzi? Wat is de precieze aard en omvang van de problemen op dit moment en in de komende jaren voor wat betreft de goede werking, kwaliteit en capaciteit van de rwzi.

Antwoord

Zie de toelichting bij vraag 1.

Vraag 3

En welke gevolgen zijn er voor de huidige en toekomstige bedrijven- en woninguitbreidingsplannen die op onderhavige rwzi zijn aangewezen?

Antwoord

Wij verwachten geen gevolgen voor de huidige en toekomstige bedrijven- en woninguitbreidingsplannen. De beide rwzi's Tubbergen en Almelo Vissedijk zijn zodanig ontworpen dat ze toekomstig te verwachten hoeveelheden afvalwater kunnen zuiveren.

Vraag 4

Hoeveel woningen kan de rwzi vanaf heden nog aan? En hoeveel IE kan er nog bij, voordat de rwzi aan haar maximum zit?

Antwoord

In Nederland wordt voor het ontwerpen van een rwzi standaard uitgegaan van een gemiddelde woningbezetting van 2 ½ inwoner, waarbij 1 inwoner gelijk staat aan 1 IE (inwoner equivalent)

De laatste jaren is de gemiddelde belasting van de rwzi Tubbergen 11.200 IE geweest. De nieuw te bouwen rwzi wordt ontworpen op 15.400 IE. De “over” capaciteit van rwzi Tubbergen is 4.200 IE. Dit is het equivalent van 1.680 woningen. De verwachting is dat de nieuw te bouwen rwzi daarmee voldoende robuust wordt gebouwd voor de toekomst.

De belasting van rwzi Almelo Vissedijk is de laatste jaren gemiddeld 53.600 IE geweest. De rwzi heeft een zuiveringscapaciteit van 60.000 VE. De “over” capaciteit van Almelo Vissedijk is 6.400 IE. Dit is het equivalent 2.560 woningen.

Vraag 5

Als de rwzi idd haar maximum heeft bereikt, welke maatregelen zijn er dan allemaal precies mogelijk om die capaciteit te vergroten op de korte en middellange termijn?

Antwoord

Zie antwoord op vraag 4.
