

Retouradres, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck
Ruimte, de heer J. Kantelberg
Postbus 2090
6020AB BUDEL

Geacht college,

Op 10 januari heeft u ons geïnformeerd over de beantwoording van ons eerdere advies en het proces over het bestemmingsplan Duurzame Industriepark Cranendonck. Bedankt dat u ons op de hoogte houdt. Ter aanvulling van uw antwoorden hebben wij een aantal opmerkingen.

Onze aanvulling op uw beantwoording

Ten eerste in antwoord op uw vraag: Ja, wij zijn het eens met uw beantwoording op ons advies.

Ten tweede adviseren wij onderstaande punten die een aanvulling zijn voor een zo veilig mogelijk plangebied. In het document 'Externe veiligheid Duurzame Industriepark Cranendonck' is op bladzijde 14 tot en met 16 puntsgewijs ingegaan op ons advies van 12 oktober 2015.

Aanvulling

- Op punt 1 'dimensionering bluswater'.
Voor het vaststellen van de juiste dimensionering kunt u de beleidsregels 'Bereikbaarheid en bluswatervoorziening' toepassen.
In 2016 zijn deze beleidsregels vastgesteld en toegelicht binnen de gemeente Cranendonck. De dimensionering is afhankelijk van de scenario's die kunnen plaatsvinden bij de bedrijven. Wij zijn altijd bereid u daarbij te ondersteunen.
- Op punt 2 'Bereikbaarheid plangebied'.
Wij adviseren daarom om een calamiteiteningang te realiseren in het plangebied aan de Fabrieksstraat .
De opkomsttijd voor de eerste tankautospuiter naar het plangebied voldoet ter hoogte van de Fabrieksstraat maar niet bij de poort van Nyrstar. Vandaar dit aanvullende advies.
- Op punt 3 'Geen snelheidsbeperkende maatregelen'.
Wij adviseren om op de route van de kazerne via de Fabrieksstraat naar het plangebied geen snelheidsbeperkende maatregelen te realiseren.
De opkomsttijd blijft dan voldoen en loopt dan niet op naar een overschrijding.

Omgevingsadvisering

Onderwerp

Aanvulling bestemmingsplan
Duurzame Industriepark
Cranendonck

Datum

1 februari 2017

Uw brief van

10 januari 2017

Uw kenmerk

Behandeld door

dhr. PMF van der Vleuten

Telefoon

(040) 2 203 638

Ons kenmerk

P026187

Aantal bijlagen

In afschrift aan

Afdelingshoofd Brandweezorg
Dommelstroom, de heer J. van
den Broek

Bezoekadres

Deken van Somerenstraat 2
5611 KX Eindhoven
Telefoon (040) 2 203 203
info@vrbzo.nl
www.veiligheidsregiobzo.nl

Postadres

Postbus 242
5600 AE Eindhoven
P026187

Omgevingsadvisering

Onderwerp

Aanvulling bestemmingsplan
Duurzaam Industriepark
Cranendonck

Ons kenmerk

P026187

Vervolg

In uw beantwoording over ons advies uit 2015 wordt een aantal keer gesteld dat bij de verdere uitwerking hier rekening wordt gehouden. Wij zouden hierover graag op de hoogte willen blijven. Met name de punten 1, 2, 3, 5, 6 en 7. U kunt ons altijd vragen om mee te denken over de verdere uitwerking van deze punten.

Hoogachtend,
het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost,
namens deze,

E.E.J.M. van Vliet
Afdelingshoofd Omgevingsadvisering