
Memo naar aanleiding vraag gemeenteraad Vught (5 dec 2019 Camillo Schure):

Onderwerp: Watervoorziening

Geachte Burgemeester van de Mortel,

De heer Bandsma heeft mij verzocht om u te beantwoorden.

Lage waterstanden kunnen een probleem opleveren tbv het Grootschalig Watertransport (GWT).
Het Grootschalig watertransport wordt ingezet bij o.a. industriebranden, Bosbranden, evt tankwagens koelen of een gifitge wolk neerslaan.
De eisen mbt een opstelplaats van GWT zijn minimaal 1 meter waterdiepte (deze diepte heeft het zuiggedeelte van de pomp nodig en het water moet gelegen zijn binnen 50 meter van de opstelplaats.
Mogelijk zijn er meer plaatsen die voldoen. Eens per 2 jaar wordt er gecontroleerd of de opstelplaatsen nog voldoen.



De oranje puntjes zijn gecontroleerde opstelplaatsen voor het GWT. Deze waterwinplaatsen in Vught zijn redelijk geborgd omdat het grotere waterpartijen betreft dat een waterstroom betreft.
De huidige plaatsen zijn momenteel (nog) deugdelijk.
Als de waterstanden in de toekomst verder dalen voorzie ik wel problemen zoals bij de ijzeren man waar de waterstand al een stuk lager staat dan vroeger. De afstand om bij een diepte te komen van minimaal 1 meter binnen 50 meter van de weg kan kritisch gaan worden.

De gemeente kan er voor kiezen om bepaalde waterpartijen uit te diepen zodat er meer plaatsen geschikt zouden kunnen zijn tbv GWT. Indien wenselijk dan kunt u contact op laten nemen met Camillo

Groet Camillo Schure