
Beantwoording technische vraag Gemeentebelangen inzake bluswatervoorzieningen

Aanvullend over mijn vraag tijdens de rondvraag, vanavond tijdens de commissie Bestuur en Samenleving inzake de bluswatervoorzieningen in Vught.

Brand kranen worden gecontroleerd door de brandweer post Vught en is dus niet het probleem.
Het gaat om grootschalig optreden waarbij grote pompen in het water gelegd worden door de Regio brandweer Brabant Noord. Hiervoor zijn bij de regio open watervoorzieningen aangewezen en dus bekent. De angst is dat niet alle openwatervoorzieningen zoals sloten en stromen voldoende water kunnen bieden, of zelfs regelmatig droog staan. De fractie denkt dat de Regio Brandweer Brabant Noord dit graag wil weten. Dit omdat grootwater transport geen plaats bekendheid heeft. En er dus vanuit gaat dat de waterwinplaats deugdelijk is. Hopelijk is deze vraag overbodig en staat het al geregistreerd in de regio, meldkamer brandweer/politie.

Antwoord:
Lage waterstanden kunnen een probleem opleveren t.b.v. het Grootschalig Watertransport (GWT). Het Grootschalig watertransport wordt ingezet bij o.a. industriebranden, bosbranden, e.v.t. tankwagens koelen of een gifitge wolk neerslaan.

De eisen m.b.t. een opstelplaats van GWT zijn minimaal 1 meter waterdiepte (deze diepte heeft het zuiggedeelte van de pomp nodig en het water moet gelegen zijn binnen 50 meter van de opstelplaats. Mogelijk zijn er meer plaatsen die voldoen. Eens per 2 jaar wordt er gecontroleerd of de opstelplaatsen nog voldoen.



De oranje puntjes zijn gecontroleerde opstelplaatsen voor het GWT. Deze waterwinplaatsen in Vught zijn redelijk geborgd omdat het grotere waterpartijen betreft dat een waterstroom betreft.
De huidige plaatsen zijn momenteel (nog) deugdelijk.

Als de waterstanden in de toekomst verder dalen voorzie ik wel problemen zoals bij de IJzeren Man waar de waterstand al een stuk lager staat dan vroeger. De afstand om bij een diepte te komen van minimaal 1 meter binnen 50 meter van de weg kan kritisch gaan worden.

De gemeente kan er voor kiezen om bepaalde waterpartijen uit te diepen zodat er meer plaatsen geschikt zouden kunnen zijn t.b.v. GWT.