

Informatienota voor de Gemeenteraad

Antwoord op schriftelijke vragen: Beantwoording vraag K8W

Kernboodschap

De hoogspanningsleiding ter hoogte van de wijk Kerkeveld komt niet in aanmerking voor bekabeling op kosten van het rijk.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)

Antwoord van het college

In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen

Vragen.

1. Is het college op de hoogte van een mogelijke medefinanciering door de provincie en zo ja, wat is de status daarvan?

Ja. Maar de gemeente Wijchen komt hiervoor niet in aanmerking. Deze medefinanciering is bedoeld voor gemeenten waar, op kosten van het rijk, woningen worden uitgekocht vanwege de ligging recht onder een hoogspanningsmast. Dit is in Wijchen niet het geval.

Daarnaast is het technisch niet mogelijk om deze hoogspanningsmast te verkabelen omdat de spanning 380kV is en geen 150kV.

2. Welke stappen gaat het college nemen indien men nog niet op de hoogte is van de mogelijkheid tot medefinanciering door de provincie?

Zie antwoord bij vraag 1.