

BRANDWEER

ONTVANGEN 6 SEP 2018
201375010



Gemeente Westervoort
De heer A. Kleve
Dorpsplein 1
6931 CZ Westervoort
a.kleve@1stroom.nl

Postbus 5364
6802 EJ Arnhem
0800 8446 000
www.brandweer.nl/gelderland-midden

Datum	3 september 2018	Contactpersoon	Aldo Hendriks
Ons kenmerk	180903-0009	Telefoon	088-3555943
Uw kenmerk	Meld-2018-265	E-mail	Aldo.Hendriks@vggm.nl

Onderwerp Advies melding brandveilig gebruik: gemeentehuis Westervoort, Dorpsplein 1 te Westervoort

Geachte heer Kleve,

Wij hebben op 16 april 2018 een gebruiksmelding ontvangen voor het brandveilig gebruik van het gemeentehuis van Westervoort, Dorpsplein 1 te Westervoort. Tijdens de controle van 24 april 2018 zijn er diverse tekortkomingen geconstateerd. In deze brief informeren wij u hierover.

Ten tijde van de controle op 27 augustus 2018 heeft Aldo Hendriks van het team Brandveiligheidszorg van deze organisatie geen tekortkomingen meer geconstateerd.

Raamfolie brandwerende beglazing

De raamfolie op de brandwerende beglazing van de bibliotheek is verwijderd en wordt vervangen door geschikte raamfolie. Van de raamfolie op de brandwerende beglazing ter plaatse van het kantoor van de RID wordt op korte termijn (vóór 1 oktober 2018) het document verwacht waaruit blijkt dat deze geschikt is. Mocht uit het document blijken dat de folie niet geschikt is, zal deze alsnog te worden verwijderd.

Tekeningen bij gebruiksmelding

Omdat de tekeningen bij de gebruiksmelding niet volledig voldoen aan de indieningsvereisten zoals bedoeld in artikel 1.19 lid 6 van het Bouwbesluit en er een aantal foutjes op tekening staan, wordt er een aangepaste versie van de tekeningen verstuurd. Deze nieuwe tekeningen worden vóór 1 oktober 2018 aangeleverd.

Melding akkoord

De gebruiksmelding is door ons getoetst en akkoord bevonden.
Hierbij wordt opgemerkt dat de tekeningen en de documentatie met betrekking tot de raamfolie vóór 1 oktober 2018 zijn aangeleverd.

De melding nemen we vanaf nu op in ons toezichtprotocol. Het toezicht zal plaatsvinden op basis van de in de bijlage vermelde documenten.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Aldo Hendriks, te bereiken op telefoonnummer 088-3555943.

Met vriendelijke groet,



Robert Polman
Afdelingshoofd Risicobeheersing