



2022.17771 13/05/2022



Gemeenteraad Woensdrecht
Postbus 24
4630 AA HOOGERHEIDE

Evides Waterbedrijf
Postbus 4472
3006 AL Rotterdam
www.evides.nl

KvK 24170650 / 24388998
BTW NL0071.97.032.B01 / NL8152.17.663.B.01
IBAN: NL23 BNGH 0285 0423 94 / BIC: BNGHNL2G

Uw kenmerk: NL.IMRO.0873.PUTTxBP219xHERZx22-ON01
Ons kenmerk: Infra/AMI/RvdA/12-05-2022
Bijlagen: 1.
Onderwerp: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan
Herontwikkeling Sneekterrein Antwerpsestraat,
Putte

Contactpersoon: Rachel van der Auwera
Afdeling: Asset Management Infra
Telefoon: 06 - 10 81 70 41
E-mail: Rachel.van.der.auwera@evides.nl

Geachte Raad,

Wij hebben kennisgenomen van het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Sneekterrein Antwerpsestraat, Putte. Naar aanleiding van dit plan willen wij hierbij onze zienswijze kenbaar maken.

Belang Evides Waterbedrijf

Evides staat voor een betrouwbare drinkwaterlevering aan ruim 2,5 miljoen klanten in Zuidwest Nederland. Om ons netwerk zo goed mogelijk te beheren is een goede afstemming én duurzame relatie met de omgeving gedurende de gehele levenscyclus van een leiding van groot belang. Bij het beheer van het leidingnet houden wij rekening met maatschappelijk aanvaardbare kosten in combinatie met een goede service. In dat kader willen wij ten aanzien van bovengenoemd plan hierbij onze belangen kenbaar maken.

Waterleiding(en) in plangebied

Zoals op de afbeelding van bijlage 1 te zien is, is er een 200mm drinkwaterleiding gelegen binnen het plangebied. Met het wijzigen van het bestemmingsplan komt deze leiding gedeeltelijk in de bestemming Wonen te liggen, tevens is het bouwvlak boven de leiding geprojecteerd. Het is zeer onwenselijk dat binnen een strook van 1,5 meter aan weerszijden van de leiding bebouwing wordt geplaatst. Indien deze leiding overbouwd zou worden kan hier geen onderhoud meer aan worden uitgevoerd en wordt het risico op lekkages en storingen in de levering van drinkwater aanzienlijk verhoogd.

Aan de bovenzijde van het plangebied is een 80mm drinkwaterleiding gesitueerd. Deze waterleiding komt met het wijzigen van het bestemmingsplan in de bestemming Groen te liggen, wij voorzien hiervoor aldus geen verhoogde risico's. Wij wijzen u er, wellicht ten overvloede, op dat er geen transportbewegingen boven de leidingen mogen plaatsvinden alvorens er afdoende voorzorgsmaatregelen zijn genomen.

Afstemming

Wij verzoeken u, gelet op het bovenstaande, om het plan dusdanig aan te passen dat de 200mm drinkwaterleiding niet overbouwd kan worden en er een veilige ligging voor de leiding wordt gerealiseerd. Voor afstemming kunt u contact opnemen met Edo Sipma, gebiedsverantwoordelijke Evides. Zijn contactgegevens zijn **edo.sipma@evides.nl**, tel. 06 – 82 60 41 14.

Wij hopen middels deze zienswijze onze belangen duidelijk te hebben gemaakt en gaan er vanuit dat deze worden meegenomen in de verdere planvorming.

Hoogachtend,
Evides Waterbedrijf


ir. A. Bindt
Manager Asset Management Infra