



Vragen vanuit de raad aan het college:

A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 36 Reglement van Orde (beantwoording binnen 30 dagen)

B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raads- of commissievergadering

C. Technische vragen over onderwerpen geagendeerd voor een commissie- en/of raadsvergadering

D. Overige technische vragen (vragen die geen betrekking hebben op een voorliggend raadsvoorstel of onderwerp op de commissieagenda; beantwoording binnen 30 dagen)

Categorie: A / B / C / D (doorhalen wat niet van toepassing is)

Onderwerp: Vaststelling Hemelwater- en Aansluitverordening gemeente

Naam en fractie: Dorien Riswick, fractie WijZZ

Datum indienen: 16 november 2023

Afdeling:

Contactpersoon:

Naar aanleiding van het raadsvoorstel hemelwater- en aansluitverordening heeft de fractie van WijZZ nog enkele technische vragen.

1. Het lozingsverbod heeft niet de bedoeling te leiden tot een verplichting tot afkoppelen binnen de bebouwde kom. Geldt deze regel ook voor buiten de bebouwde kom?

Antwoord:

Het lozingsverbod is zo opgesteld dat deze enkel geldt voor percelen waar vanuit geloosd wordt op mechanische riolering. Dit type riolering is enkel bedoeld voor het ontvangen van huishoudelijk afvalwater. Het lozingsverbod geldt voor lozingen van hemelwater op de mechanische riolering. Mechanische riolering betreft drukriolering, pers- en vacuümriolering. Dit type riolering ligt over het algemeen juist buiten de bebouwde kom.

Hemelwaterlozingen op mechanische riolering zorgen direct voor overlast. De riolering kan deze hoeveelheid water niet verwerken, omdat deze hier niet voor bedoeld is. Daardoor ontstaan storingen aan de riolering. Deze storingen kunnen zelf leiden tot wateroverlast (ook huishoudelijk afvalwater) tot in gebouwen en woningen.

2. Mocht dit wel gelden voor de bebouwde kom, over hoeveel afkoppelingen gaat het dan?

Antwoord:

Het lozingsverbod geldt enkel voor mechanische riolering. Dit type riolering is niet aanwezig binnen de bebouwde kom.

3. Om hoeveel aansluitingen voor particulieren en niet particulieren gaat het dan?

Antwoord:

Het lozingsverbod geldt enkel voor mechanische riolering. Het is niet bekend hoeveel aansluitingen van hemelwater op mechanische riolering er zijn.

Dit soort lozingen hebben overigens nooit plaats mogen vinden, omdat mechanische riolering alleen bedoeld is voor het ontvangen van huishoudelijk afvalwater.

4. Er wordt aangegeven dat hier een communicatietraject voor wordt ingezet en waar mogelijk subsidiemaatregelen. Wanneer wordt duidelijk wat de kosten hiervoor zijn en door wie zijn deze kosten?

Antwoord:

In het vigerende Watertakenplan 2022-2026 is jaarlijks een bedrag t.b.v. klimaatadaptieve maatregelen particulieren gereserveerd dat deels bestemd is voor o.a. afkoppelen met bijbehorend communicatietraject. De subsidieregeling wordt Liemers breed (3 Liemerse gemeente en het waterschap Rijn en IJssel) opgepakt. Naar verwachting zou de regeling in de eerste helft van 2024 beschikbaar zijn.