

Vragen vanuit de raad aan het college:

A. Schriftelijke vragen ex artikel 36 RvO

B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raad

C. Technische vragen (s.v.p. datum commissie- en/of raadsvergadering vermelden)

Categorie C

Onderwerp: Asbesthoudende Drinkwaterleidingen

Naam en fractie: André Bulten / Lokaal Belang Zevenaar

Aanleiding:

Lokaal Belang heeft eerder deze vraag gesteld doch nog geen antwoord gekregen vandaar wordt deze vraag opnieuw aan u gesteld.

Vraag: **Asbesthoudende drinkwaterleidingen**

1. Hoeveel asbest houdende drinkwaterleidingen liggen er nog in de gemeente Zevenaar en op welk termijn zijn deze te vervangen om de gezondheid van onze inwoners te beschermen?

Aanvullend Antwoord d.d. 12-11-2019:

Wij hebben bij onze contactpersoon van Vitens uw vraag uitgezet. Hieronder treft u de aanvullende beantwoording zoals wij deze door Vitens hebben ontvangen aan:

"Er liggen verschillende leidingen in de grond; van grote transportleidingen die het water kilometers lang vervoeren tot hele kleine smalle leidingen die zorgen dat het water bij u thuis binnenkomt. Veel gebruikte materialen voor leidingen zijn PVC, gietijzer, asbestcement en PE (kunststof). Maar ook staal, glasvezel, beton en ijzer komen voor. De keuze voor een materiaal is vooral bepaald door de inzichten van dat moment. In de jaren '60 was asbest een veelgebruikt materiaal. Het werd toegepast voor waterleidingen in combinatie met cement. Uit onderzoek van RIVM, de Gezondheidsraad en eerdere onderzoeken van TNO (in opdracht van branchevereniging Vewin) blijkt dat deze waterleidingen geen gevolgen hebben voor de volksgezondheid. In de gemeente Zevenaar ligt voor ongeveer 100 km asbestcementleidingwerk.

Vitens vervangt haar leidingen regelmatig, vaak indien een andere nutspartij de grond in moet of dat de gemeente een gebied gaat reconstrueren zoals bij de vervanging van rioolwerk of straatwerk. Dan hoeft de weg maar één keer open zodat overlast voor de omgeving wordt geminimaliseerd. In die gevallen worden de asbestcementleidingen vervangen. Overigens leggen we geen nieuwe asbestcementleidingen meer aan. Tegenwoordig gebruiken we veel PE-leidingen. Dat is een wat flexibel kunststof dat wel heel sterk is. Het kan de werking van de grond goed aan en geeft daardoor minder snel storingen."