



besluit

Zwolle

Onderwerp : besluit (hogere waarde) Wet geluidhinder Voorsterweg 60 Zwolle
Datum : 19 mei 2020
Nummer : 2020 - 1717

Burgemeester en wethouders van gemeente Zwolle overwegen het volgende:

1. inleiding

Op 3 januari 2020 heeft de Gemeente Zwolle een verzoek tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor Wegverkeerslawaaï ontvangen. Dit verzoek heeft betrekking op de voorbereiding van het bestemmingsplan "Westenholte, Voorsterweg 60" te Zwolle.

Uit onderzoek is gebleken (akoestische rapport kenmerk: 05391-50844-05 van 13 november 2019) dat de geluidsbelasting ter plaatse van de te bouwen woningen op het perceel Voorsterweg 60 te Zwolle, vanwege het wegverkeerslawaaï afkomstig van de Hasselterweg (N331) hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB (L_{den}).

2. wettelijk kader

Op grond van artikel 110a Wet geluidhinder zijn Burgemeester en Wethouders bevoegd een hogere grenswaarde voor wegverkeerslawaaï vast te stellen dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB (L_{den}).

3. procedure

Aan de wettelijke voorwaarden voor het verlenen van hogere grenswaarden, zoals onder andere vastgelegd in de gemeentelijke Beleidsregel hogere waarden Wet Geluidhinder (i.c. vervangende nieuwbouw, door de gekozen situering wordt een open plaats tussen aanwezige bebouwing opgevuld, en de maximale ontheffingswaarden van 63 dB uit de Wet geluidhinder en 53 dB zoals als grenswaarde opgenomen voor dit gebiedstype in het gemeentelijke geluidbeleid, wordt niet overschreden) wordt voldaan.

Volgens het gemeentelijk gebiedsgericht milieubeleid is de locatie aangemerkt als "groenstedelijk gebied". Voor dit gebied wordt een gemeentelijk ambitieniveau van 43 dB en een grenswaarde van 53 dB, gelijk aan de maximale ontheffingswaarde Wet Geluidhinder, voor wegverkeerslawaaï gehanteerd. De hoogst berekende waarde vanwege gezoneerde wegen betreft 53 dB vanwege de Hasselterweg. Daarmee wordt voor het gebied vastgestelde normen zowel ambitieniveau als grenswaarde niet overschreden.

Extra bronmaatregelen, in het overdrachtsgebied of aan de gevel zijn niet mogelijk.

Teneinde de geluidbelasting te verlagen naar de voorkeursgrenswaarde is een reductie benodigd van 5 dB. De Hasselterweg is in de bestaande situatie reeds voorzien van Topfalt, dat een reductie heeft ten



besluit

Zwolle

opzichte van het referentiewegdek van bijna 5 dB. Er zal dus een wegdek toegepast moeten worden met een reductie ten opzichte van het referentiewegdek van circa 10 dB. Naar huidige maatstaven is slechts één wegdekverharding theoretisch toepasbaar, namelijk PA 8G. Echter, berekeningen maken duidelijk dat ook dit wegdektype onvoldoende doeltreffend is. Een stiller wegdek is derhalve niet doeltreffend.

De Hasselterweg is ter hoogte van het plangebied reeds voorzien van een aardenwal van 4 meter hoog met daarop een topscherm van 1,5 meter hoog. Uit simulaties in het rekenmodel blijkt dat aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan wanneer het scherm wordt verhoogd naar 3,5 meter boven het niveau van de grondwal. Na verhoging van het scherm treedt een geluidbelasting op van ten hoogste 48 dB na aftrek volgens artikel 110g. Gelet op het groenstedelijke karakter van het betrokken gebied is een verhoging landschappelijk niet gewenst.

Er zijn derhalve geen doeltreffende en doelmatige bron- en overdrachtsmaatregelen te treffen ter verlaging van de optredende geluidbelasting vanwege de Hasselterweg.

Slechts één bron (de Hasselterweg) resulteert in overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde. Hiermee is geen sprake van een relevante blootstelling aan meer dan één geluidbron waardoor formeel gezien niet hoeft te worden gecumuleerd.

Indien toch rekening wordt gehouden met de samenloop van alle beschouwde wegen resulteert dit in onderstaande gecumuleerde geluidbelastingen op de gevels van maximaal 57 dB etmaalwaarde (exclusief aftrek). Op grond van het Bouwbesluit 2012 volgt dat de karakteristieke geluidwering maximaal 24 dB zal moeten bedragen. Deze geluidwering is zonder ingrijpende maatregelen haalbaar.

Bij de omgevingsvergunning dient aangetoond te worden dat er voldaan wordt aan de in het Bouwbesluit 2012 gestelde eisen voor nieuwbouw ten aanzien van het binnenniveau.

Bij de totstandkoming van dit besluit is het bepaalde in afdeling 3.2, 3.6 en 3.7 en de artikelen 4:7 t/m 4:9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in acht genomen.

4. De beschikking

Op de voorbereiding van een besluit als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals opgenomen in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing (artikel 110c Wet geluidhinder).

In dat kader heeft het ontwerpbesluit hogere waarde en de bijbehorende stukken vanaf 20 maart 2020 gedurende zes weken ter inzage gelegen.

Tijdens de ter inzage legging zijn geen zienswijzen binnengekomen.



besluit

Zwolle

besluit

Gelet op het bovenstaande en de Wet geluidhinder en de paragrafen 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

besluiten wij:

op verzoek van de Gemeente Zwolle, **hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai vast te stellen**, overeenkomstig de bij deze beschikking behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden.

De hogere grenswaarden zijn als volgt:

Locatie	Hasselterweg Gevelbelasting L _{den} in dB	Kadastraal gemeente Zwolle (ZLE)
Kavel 7	51 (2 gevels)	Sectie S, nummers 7888
Kavel 8	53 (3 gevels)	Sectie S, nummers 7882 en 7888
Kavel 9	53 (3 gevels)	Sectie S, nummers 6429, 6430, 7882, 7886 en 7888
Kavel 10	53 (3 gevels) 49 (3 gevels)	Sectie S, nummers 6429, 6430, 7882, 7886 en 7888
Kavel 11	52 (3 gevels) 49 (3 gevels)	Sectie S, nummers 6429 en 6430
Kavel 12	52 (3 gevels)	Sectie S, nummers 6429 en 6430
Kavel 18	51 (2 gevels) 49 (3 gevels)	Sectie S, nummers 5725, 5726, 7885 en 7889

De hogere grenswaarden zijn inclusief de correctie van 5 dB op basis van artikel 110g Wet geluidhinder. Opgemerkt wordt dat het maximaal toegestane binnenniveau in de geluidsgevoelige ruimten van de woningen de waarde van 33 dB (L_{den}, voor wegverkeerslawaai) niet te boven mag gaan.

beroep

Een belanghebbende kan gedurende zes weken, ingaande de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd (zie kennisgeving) beroep instellen bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage.



besluit

Zwolle

Hiervoor dient een beroepschrift te worden ingediend, dat naam en adres, dagtekening, nummer of omschrijving van het besluit en de gronden van het beroep moet bevatten.

De beschikking treedt met ingang van 20 augustus 2020 in werking, tenzij voor die datum beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval wordt de beschikking niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Burgemeester en wethouders van Zwolle voornoemd,
namens dezen,

Jim van der Zwan
Afdelingshoofd Ruimtelijke Planvorming